




(021) Turks stoombad met toegevoegd middel LD50 < 200 mg/kg



Aansluiting van een Turks stoombad. Met een toegevoegd middel met een LD50 waarde kleiner dan 200 mg/kg.

Wij adviseren minimaal een afsluiter; filter; terugstroombeveiliging type BA en een afsluiter te plaatsen. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.