




(027) Nooddouche



Aansluiting van drinkwater op een nooddouche die niet doorstromend is aangesloten.
(lichaamsdouche)

Wij adviseren minimaal binnen 150mm van de doorstromende leiding een afsluiter met terugstroombeveiliging type EA te plaatsen. Wijs 'U' aan voor een afbeelding.