Drinknippel voor vee



Aansluiting van een drinknippel voor (pluim)vee. De drinknippel(voorziening) is niet voorzien van een vrije uitloop met injector (AD); niet voorzien van een beluchter type DC of de beveiliging is onbekend.

Wij adviseren minimaal een afsluiter en een atmosferische onderbreking te plaatsen. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.

De s-maat van de atmosferische onderbreking en de overloop minimaal twee maal de inwendige middellijn van de aansluitleiding met een minimum van 20mm uitvoeren.